



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 03-UPI-2968/1

Podgorica, 05.10.2026. godine

U Javnu knjigu o sprovedenim postupcima procjene uticaja

VEZA: Naš broj 03-UPI-2968/1 od 19.08. 2026. godine

PREDMET: Rješenje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

Poštovani,

U Prilogu dopisa dostavljamo vam Rješenje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje rasklopišta 35 kV „Rijeka Mušovića“ sa uklapanjem u 35 kV mrežu, na lokaciji na kat.parc.br. 521/1 i 434/1 KO Mušovića Rijeke, Opština Kolašin.

S poštovanjem,



Marko Medenica

vd. direktor-a

Prilog: Rješenje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu (broj 03-UPI-2968/ od 05.10.2026. godine)

**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me



Broj: 03-UPI-2968/7
Podgorica, 05.10.2026. godine

Agencija za zaštitu životne sredine, rješavajući po zahtjevu Nosioca projekta „Crnogorski elektrodistributivni system” d.o.o., Podgorica, broj 03-UPI-2968/1 od 19.08.2026. godine, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, br. 75/18, 84/24, 70/26), člana 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), te člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG”, br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 104/24, 117/24, 39/25, 97/25), donosi:

RJEŠENJE

I - UTVRĐUJE SE da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje rasklopišta 35 kV „Rijeka Mušovića” sa uklapanjem u 35 kV mrežu, na lokaciji na kat.parc.br. 521/1 i 434/1 KO Mušovića Rijeke, Opština Kolašin.

II - NOSILAC PROJEKTA „Crnogorski elektrodistributivni system” d.o.o. Podgorica, može pristupiti izvođenju projekta iz tačke I ovog rješenja, u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za tu vrstu projekata, uz obavezu da pri izvođenju projekta primjeni potrebne mjere predložene u dokumentaciji za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, i to:

Mjere za sprječavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja

Sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja sagledava se kroz mjere zaštite predviđene važećim zakonima i propisima, kao i kroz mjere koje se primjenjuju tokom izgradnje i korišćenja objekta, uključujući i mjere u slučaju akcidentnih situacija.

Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokove za njihovo sprovođenje

Mjere zaštite životne sredine za predmetni projekat 35 kV rasklopišta „Rijeka Mušovića” proizilaze iz obaveze dosljedne primjene važećih zakona, podzakonskih akata, tehničkih normativa i standarda tokom projektovanja, izgradnje i eksploatacije objekta.

Osnovne mjere su:

- Tokom projektovanja, izgradnje i korišćenja objekta obavezno je pridržavanje važećih propisa iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite na radu i elektroenergetskih postrojenja.
- Obezbijediti poštovanje propisanih graničnih vrijednosti emisija buke, prašine i eventualnih zagađujućih materija tokom izvođenja radova.
- Primijeniti tehničke mjere zaštite zemljišta i voda od eventualnog incidentnog zagađenja (curenje ulja, goriva i maziva iz mehanizacije), posebno kroz pravilno organizovanje gradilišta.
- Obezbijediti stručni nadzor nad izvođenjem radova radi kontrole primjene mjera zaštite životne sredine i tehničke ispravnosti opreme.
- Ugovornom dokumentacijom između investitora i izvođača radova definisati obavezu izvođača da primjenjuje sve propisane mjere zaštite životne sredine, uključujući upravljanje otpadom i sprječavanje zagađenja.

Rokovi sprovođenja mjera definisani su fazno: tokom pripreme i izvođenja radova, kao i tokom cijelog perioda eksploatacije objekta.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me



Mjere koje se preduzimaju u slučaju udesa ili velikih nesreća akcidentne situacije

Iako nije moguće u potpunosti predvidjeti vanredne događaje, u cilju smanjenja posljedica mogućih akcidentnih situacija potrebno je preduzeti odgovarajuće preventivne i interventne mjere. Osnovne mjere su:

- izraditi plan postupanja u slučaju akcidentnih situacija tokom izvođenja radova, koji obuhvata mjere za sprječavanje i sanaciju mogućih zagađenja životne sredine;
- definisati postupke za brzo reagovanje u slučaju curenja goriva, ulja ili drugih štetnih materija iz građevinske mehanizacije;
- obezbijediti odgovarajuću opremu i sredstva za hitnu intervenciju (apsorbenti, posude za prikupljanje zagađenog materijala i sl.);
- organizovati obuku i upoznavanje zaposlenih sa procedurama postupanja u slučaju požara, zemljotresa ili drugih vanrednih situacija;
- u toku eksploatacije objekta obezbijediti primjenu mjera zaštite od požara u skladu sa važećim propisima i tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja.

Planovi i tehnička rešenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i drugo

Tehničke mjere zaštite životne sredine obuhvataju upravljanje otpadom i otpadnim materijama tokom izgradnje i korišćenja 35 kV rasklopišta „Rijeka Mušovića“.

Tokom izgradnje predviđeno je pravilno sakupljanje i odvoz građevinskog otpada putem ovlašćenih operatera, u skladu sa važećim propisima.

Tokom eksploatacije objekta ne nastaje tehnološki otpad, već samo manja količina komunalnog otpada koji se odlaže u odgovarajuće posude i redovno zbrinjava.

Na predmetnoj lokaciji ne postoji izgrađena javna kanalizaciona mreža. Sanitarne otpadne vode iz objekta odvođe se u vodonepropusnu septičku jamu, dimenzionisanu prema potrebama objekta i u skladu sa važećim propisima.

Atmosferske vode sa krovnih površina se slobodno infiltriraju u okolni teren, bez opterećenja kanalizacionog sistema. Atmosferske vode sa manipulativnih i pristupnih površina se prirodno upuštaju u teren, uz obezbijeđeno površinsko odvođenje tako da se spriječi zadržavanje i erozija zemljišta.

Tokom korišćenja objekta ne dolazi do ispuštanja tehnoloških otpadnih voda niti opasnih materija u životnu sredinu.

Mjere zaštite u toku izvođenja radova

Prije početka radova izvođač je dužan da pripremi gradilište u skladu sa važećim zakonskim propisima i da obezbijedi pristup gradilištu isključivo ovlašćenim licima (radnicima, nadzoru, inspekciji i predstavnicima investitora). U toku izvođenja radova potrebno je obezbijediti odgovarajuću organizaciju gradilišta i infrastrukturu za nesmetano i bezbjedno izvođenje radova.

Osnovne mjere zaštite uključuju:

- korišćenje građevinske mehanizacije koja zadovoljava važeće evropske standarde emisije izduvnih gasova i buke;
- redovno održavanje i servisiranje mehanizacije radi smanjenja emisija buke, prašine i sprječavanja curenja goriva i ulja;
- u sušnim i vjetrovitim uslovima vršiti orošavanje materijala radi smanjenja emisije prašine;
- čišćenje točkova vozila prije izlaska sa gradilišta radi sprječavanja zagađenja javnih saobraćajnica;
- postavljanje zaštitne ograde oko gradilišta radi smanjenja širenja prašine i obezbjeđenja sigurnosti;
- pravilno sakupljanje i odlaganje građevinskog i komunalnog otpada u odgovarajuće kontejnere, uz redovan odvoz od strane nadležnog komunalnog preduzeća;
- zabrana servisiranja i popravke vozila na gradilištu;
- redovno uklanjanje otpada i održavanje urednosti gradilišta;



- kontrola i po potrebi mjerenje buke od strane ovlaštenih institucija;
- isključivanje mašina kada nijesu u upotrebi radi smanjenja buke i emisija;
- pravilno skladištenje građevinskog materijala na za to predviđenim lokacijama;
- nakon završetka radova izvršiti sanaciju i uređenje terena na lokaciji zahvaćenoj izvođenjem radova;
- planiranje zelenih površina oko objekta u cilju poboljšanja mikroklimatskih uslova i smanjenja negativnih uticaja.

Mjere zaštite u toku funkcionisanja objekta

U analizi mogućih uticaja konstatovano je da u toku funkcionisanja 35 kV rasklopišta „Rijeka Mušovića“ neće doći do značajnih negativnih uticaja na životnu sredinu, te je potrebno sprovođenje ograničenog broja mjera zaštite.

U tom smislu potrebno je:

- obezbijediti pravilno upravljanje komunalnim otpadom koji nastaje u kontrolnoj i tehničkoj prostoriji;
- redovno održavati objekat, opremu i pripadajuće uređene površine unutar kompleksa rasklopišta;
- redovno održavati elektroenergetsku opremu i zaštitno-upravljačke sisteme u skladu sa tehničkim propisima i uputstvima proizvođača;
- obezbijediti redovan pregled i održavanje sistema uzemljenja i zaštite od prenapona;
- obezbijediti redovno održavanje sistema zaštite od požara i prateće protivpožarne opreme;
- obezbijediti kontrolu i po potrebi mjerenje parametara buke i elektromagnetnog zračenja u skladu sa važećim propisima.

Mjere zaštite u slučaju akcidenta

Mjere zaštite u slučaju akcidentnih situacija odnose se na postupke i aktivnosti koje se preduzimaju radi sprečavanja, ograničavanja i sanacije mogućih štetnih posljedica po životnu sredinu, ljude i opremu u okviru 35 kV rasklopišta „Rijeka Mušovića“. Ove mjere se primjenjuju u vanrednim situacijama tokom izvođenja radova i u fazi eksploatacije objekta, u cilju brzog i efikasnog reagovanja i minimizovanja negativnih uticaja.

U slučaju akcidenta mogu se primijeniti sljedeće mjere:

- brzo isključenje napajanja i opreme u zahvaćenom dijelu postrojenja;
- postupanje u skladu sa planom intervencija i internim procedurama za vanredne situacije;
- sprječavanje širenja eventualnog požara upotrebom protivpožarne opreme;
- sanacija eventualnog curenja ulja iz transformatora ili druge opreme primjenom odgovarajućih apsorbenata;
- obavljanje nadležnih službi i ovlaštenih lica za intervenciju;
- evakuacija zaposlenih i obezbjeđenje sigurnog područja u slučaju većih udesa;
- redovno održavanje i kontrola elektroenergetske opreme radi prevencije akcidentnih situacija.

Mjere zaštite od požara

Radi zaštite od požara potrebno je preduzeti sljedeće mjere:

- pravilnim izborom opreme i elemenata elektroinstalacija, u skladu sa projektom i važećim propisima, obezbijediti da instalacije tokom rada i održavanja ne budu uzrok izbijanja požara ili havarija;
- obezbijediti dovoljan broj mobilnih protivpožarnih aparata na pristupačnim mjestima, uz obavezno uputstvo za njihovo korišćenje;
- opremu za gašenje požara redovno održavati u ispravnom stanju;
- pristupne saobraćajnice i manipulativne površine moraju omogućiti nesmetan pristup vatrogasnim jedinicama;
- izraditi Plan zaštite i spašavanja koji obuhvata postupanje u slučaju požara i drugih vanrednih situacija;
- svi zaposleni moraju biti upoznati sa mjerama zaštite od požara i svojim obavezama u slučaju požara.

Mjere zaštite od prosipanja goriva i ulja

Mjere zaštite životne sredine u slučaju akcidenta – prosipanja goriva i ulja tokom izgradnje objekta – obuhvataju preventivne mjere za sprečavanje nastanka incidenta, kao i mjere za ublažavanje i sanaciju posljedica u slučaju njegovog nastanka.

U mjere zaštite spadaju:

- za sva sredstva rada potrebno je obezbijediti odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaz o ispravnosti vozila i mehanizacije;
- građevinsku mehanizaciju i vozila redovno održavati u ispravnom stanju, radi sprečavanja curenja goriva, ulja i maziva;
- u slučaju prosipanja goriva ili ulja na lokaciji, potrebno je odmah ukloniti kontaminisani sloj zemljišta i odložiti ga u zatvorene posude (burad) u zaštićenom prostoru, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“ br. 34/24), te izvršiti zamjenu novim slojem zemljišta;
- u slučaju prosipanja na saobraćajnim površinama, potrebno je koristiti odgovarajuće apsorbente (pijesak, apsorberne krpe i sl.) radi sprječavanja širenja zagađenja; prikupljeni materijal se odlaže u zatvorenu ambalažu i zbrinjava u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu

Nosilac projekta je obavezan da u fazi korišćenja objekta obezbijedi redovno održavanje i kontrolu svih projektovanih tehničkih i funkcionalnih karakteristika 35 kV rasklopišta, u skladu sa parametrima korišćenim u ovom Elaboratu, kako bi se spriječili ili sveli na minimum negativni uticaji na životnu sredinu. Dodatno, potrebno je obezbijediti redovne tehničke preglede elektroenergetske opreme, sistema zaštite i uzemljenja, kao i pravovremeno otklanjanje eventualnih kvarova. Takođe, potrebno je obezbijediti stručno upravljanje i nadzor nad objektom od strane kvalifikovanog osoblja u skladu sa važećim tehničkim propisima.


III - Nosilac projekta je dužan da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

IV - NALAŽE SE NOSIOCU PROJEKTA „Crnogorski elektrodistributivni system” d.o.o., Podgorica da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

V - NOSILAC PROJEKTA „Crnogorski elektrodistributivni system” d.o.o., Podgorica je dužan da u roku od dvije godine od dana prijema ovog rješenja da nije potrebna izrada Elaborata za projekat izgradnje rasklopišta 35 kV „Rijeka Mušovića” sa uklapanjem u 35 kV mrežu, na lokaciji na kat.parc.br. 521/1 i 434/1 KO Mušovića Rijeke, Opština Kolašin, pribavi dozvolu ili odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

O b r a z l o ž e n j e

Nosilac projekta „Crnogorski elektrodistributivni system” d.o.o., Podgorica, podnijelo je Agenciji za zaštitu životne sredine zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje rasklopišta 35 kV „Rijeka Mušovića” sa uklapanjem u 35 kV mrežu, na lokaciji na kat.parc.br. 521/1 i 434/1 KO Mušovića Rijeke, Opština Kolašin, broj 03-UPI-2968/1 od 19.08.2026. godine.



Uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu priložena je dokumentacija propisana Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore", br. 19/19).

Postupajući po zahtjevu Nosioca projekta, a shodno odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovala javni uvid i obezbijedila dostupnost podataka i dokumentacije Nosioca projekta. Uvid u dokumentaciju je organizovan u Agenciji za zaštitu životne sredine. Takođe, dokumentacija je bila postavljena na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, www.epa.org.me. Obavještenje je objavljeno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine dana 21.09.2026.godine i u dnevnom listu „Pobjeda" dana 22.09.2026.godine.

Takođe, Agencija je dana 28.08.2026. godine uputila dopis nosiocu projekta, radi dopune dokumentacije, koji je kod ovog organa zaveden pod brojem 03-UPI-2968/2. Postupajući po navedenom, nosilac projekta je izvršio dopunu dokumentacije i dostavio odgovor dopisom, njihov broj 30-00-24540, od 11.09.2026. godine, koji je kod ovog organa zaveden pod brojem 03-UPI-2968/3 dana 16.09.2026. godine.

Tokom javnog uvida nije bilo primjedbi i mišljenja na predmetnu dokumentaciju.

Uvidom u spisak projekata definisanih Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG", br. 20/07, „Službeni list CG", broj 47/13 i „Službeni list CG", broj 53/14 i 37/18), utvrđeno je da se planirani projekat nalazi u Listi II - redni broj 4. Vodovi za transport, sa ili bez pratećih objekata (b), za koji se postupak procjene sprovodi po odluci nadležnog organa.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine je utvrdila razloge za donošenje ovog rešenja:

- Predmetni projekat odnosi se na izgradnju rasklopišta 35 kV „Rijeka Mušovića" sa uklapanjem u 35 kV mrežu, na katastarskim parcelama br. 434/1 i 521/1 KO Mušovića Rijeka, Opština Kolašin. Objekat rasklopišta predviđen je na katastarskoj parceli br. 434/1, dok je kablovski vod predviđen na katastarskim parcelama br. 434/1 i 521/1 KO Mušovića Rijeka.
- Predmetni projekat predstavlja elektroenergetski objekat distributivnog sistema, namijenjen za upravljanje, razdvajanje i distribuciju električne energije u okviru 35 kV mreže, pri čemu se u objektu ne odvija proizvodni proces u smislu prerade sirovina ili proizvodnje finalnog proizvoda. Organizacija rada objekta je automatizovana, uz mogućnost lokalnog i daljinskog upravljanja, dok je prisustvo operativnog i tehničkog osoblja predviđeno povremeno, za potrebe nadzora, održavanja i intervencija.
- Predmetni objekat je planiran u neposrednom okruženju postojećih infrastrukturnih sadržaja hidroenergetskog sistema, uključujući HE „Rijeka Mušovića" i postojeću pristupnu saobraćajnicu, čime se dio potrebne infrastrukture već nalazi u neposrednom okruženju predmetnog zahvata.
- Tokom funkcionisanja predmetnog objekta ne očekuju se značajne emisije zagađujućih materija u vazduh, niti nastanak tehnoloških otpadnih voda. Sanitarne otpadne vode, koje nastaju u minimalnim količinama usljed povremenog boravka osoblja, predviđeno je zbrinjavati putem vodonepropusne septičke jame, dok se atmosferske vode sa krovnih i uređenih površina odvođe sistemom interne odvodnje i prirodnim padom.
- Tokom izvođenja radova mogu se očekivati uticaji koji se prvenstveno odnose na emisiju prašine i izduvnih gasova iz građevinske mehanizacije i transportnih sredstava, povećanje nivoa buke, privremeno zauzimanje i narušavanje zemljišta, kao i nastanak građevinskog otpada. Navedeni uticaji biće privremenog i lokalnog karaktera i ograničeni na zonu izvođenja radova i neposredno okruženje.

**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me



- Tokom korišćenja objekta ne očekuju se značajni negativni uticaji na kvalitet vazduha, voda i zemljišta, dok su mogući uticaji na buku minimalni i vezani za rad elektroenergetske opreme i povremene aktivnosti održavanja. Očekivani uticaji u fazi korišćenja ocijenjeni su kao uticaji male jačine i niskog stepena složenosti.

- Zauzeće zemljišta ograničeno je na površinu potrebnu za smještaj objekta i prateće infrastrukture, pri čemu se prema dostavljenoj dokumentaciji ne očekuje značajan gubitak prirodnih ili vrijednih staništa. Na predmetnoj lokaciji, prema raspoloživim podacima, nijesu identifikovana zaštićena prirodna staništa niti ugrožene biljne i životinjske vrste.

- Ne očekuju se značajni kumulativni uticaji predmetnog projekta sa postojećim i/ili odobrenim projektima u okruženju, kao ni prekogranični uticaji na životnu sredinu.

Imajući u vidu karakteristike projekta, karakteristike predmetne lokacije, veličinu i prostorni obuhvat projekta, prirodu, intenzitet, trajanje i prostornu rasprostranjenost mogućih uticaja, kao i mogućnost njihovog svođenja na najmanju moguću mjeru primjenom odgovarajućih mjera zaštite životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine je ocijenila da realizacija predmetnog projekta neće prouzrokovati značajne negativne uticaje na životnu sredinu koji bi zahtijevali izradu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Imajući u vidu navedeno, Agencija za zaštitu životne sredine je na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja zahtjeva Nosioca projekta i uvida u dostavljenu dokumentaciju, a primjenom odredaba člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, te članova 18 i 46 Zakona o upravnom postupku, člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprečavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku izvođenja projekta i naloženo je Nosiocu projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

Takođe, rješenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, ne pribavi dozvolu za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestiće zainteresovane organe, organizacije i javnost o donijetoj odluci.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u roku od 15 dana od dana njegovog prijema, a preko ovog organa.



S poštovanjem,
Marko Medenica
v.d. direktor-a

**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**

